



AJUNTAMENT
DE
RIBERA D'URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

DECRET NÚM. 99/2020, de 9 de setembre del 2020, que aprova la concessió d'una llicència d'obres municipal a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU.

1. Vista la sol·licitud presentada per EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU per la concessió d'una llicència d'obres municipal per executar dins de la Subestació Adrall el PROJECTE DE MILLORA MODIFICADA DE LA TRANSFORMACIÓ AT-MT I DEL PARC DE 25 Kv.

2. Atesos els següents antecedents:

Primer.- El 28 de maig del 2018, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU va demanar llicència per instal·lació d'una nova posició de transformador i reforma parc 25 kV a la subestació d'Adrall (entrada 429).

Segon.- El tècnic municipal, el 30 de maig del 2018, va emetre informe amb la següent conclusió: *“L'aprovació definitiva dels projectes d'actuacions específiques d'interès públic no incloses en un pla especial urbanístic és un requisit per a poder tramitar les llicències o autoritzacions municipals relatives a l'actuació, que tanmateix poden ésser tramitades simultàniament, condicionades sempre a l'aprovació del projecte. Això no obstant, es poden establir per reglament els supòsits en què, atesa l'escassa entitat de les obres o de la superfície de sòl afectada per l'actuació, no és exigible l'aprovació del projecte. En aquests supòsits, per a atorgar les llicències o autoritzacions municipals corresponents es requereix l'informe previ favorable de la comissió territorial d'urbanisme que pertoqui. Atès tot lo anteriorment exposat i en conseqüència, el tècnic sotasignat emet aquest informe d'acord a les prescripcions anteriorment enunciades i n'informa per a que la comissió territorial d'urbanisme emeti l'informe corresponent.”*

Tercer.- La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu, en sessió de 4 d'octubre del 2018 (entrada 781) va emetre informe favorable sobre la proposta d'instal·lació de referència, especificant que *“en el tràmit de llicència d'obres municipal cal sol·licitar els informes dels organismes sectorials afectats”*., i amb la següent consideració: *“Segons l'art. 7 de la normativa vigent del municipi, es recorda que, en el tràmit de llicència municipal, cal demanar informe a l'administració hidràulica, ja que les obres se situen a menys de 100 m de la llera del riu i l'emplaçament està dins de l'àmbit amb risc d'inundabilitat (ACA i CHE d'acord també amb les determinacions sectorials incorporades a l'annex de la normativa del municipi). D'igual manera, segons l'art. 8 de la normativa vigent del municipi, també serà necessari l'informe d'aeroports, ja que la proposta se situa dins de l'àmbit de servitud aeronàutica de la instal·lació radioelèctrica NBD de Ribera d'Urgellet”*.

Quart.- El 17 d'octubre del 2020, el tècnic municipal va emetre informe a petició dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Empresa i Coneixement: *“la construcció d'un nou transformador TR3 110/25KV, de 30 MVA, i reforma del parc de 25KV, a la subestació “SE Adrall” al terme municipal de Ribera d'Urgellet, no afecta a cap bé ni dret municipal.”*

Cinquè.- El dia 30 d'octubre del 2018 es va rebre a l'Ajuntament Informe del Servei d'Aeroports i Transport Aeri, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (entrada 812) amb la següent *“Conclusió: El Servei d'Aeroports i Transport Aeri informa favorablement des del punt de vista aeroportuari sobre la instal·lació d'una nova posició de transformador TR3 110/25 KV 30 MVA i reforma del parc 25 K a la SE d'Adrall, del terme municipal de Ribera d'Urgellet, promoguda per Endesa Distribución Eléctrica SLA (Lleida)”*.

Sisè.- El dia 23 de gener del 2019 (entrada 57) es va rebre a l'Ajuntament informe de l'Agència Catalana de l'Aigua de 18 de desembre del 2018 en relació al projecte d'instal·lació de nova posició de transformador a la SE d'Adrall amb les següents *“CONCLUSIONS: d'acord amb la plataforma SIT-Ebre, les obres del Projecte es preveuen situar íntegrament en zona de policia de lleres públiques de 100 m d'amplada del riu Segre, marge esquerre. Per aquest motiu, i d'acord amb l'article 78.1 del RDPH, per realitzar les obres, caldria l'autorització prèvia de l'organisme de conca (CHE). Així mateix, d'acord amb la citada plataforma, les obres previstes al Projecte es preveuen situar íntegrament dins de la zona de flux preferent (ZFP) i, lògicament, dins de la zona inundable (T=500 anys) del citat riu (amb calat d'uns 2 m per a aquesta avinguda). D'acord amb l'apartat 1.a) de l'article 9bis del RDPH (aplicable al SNU), en aquesta ZFP, no es permetrà la implantació de noves instal·lacions elèctriques de mitja i alta tensió. Per tant, d'acord amb aquest article, les actuacions que es pretenen realitzar, contemplades al Projecte consultat, no resulten viables. En cas de sol·licitar autorització d'obres en zona de policia de lleres per realitzar-les, s'informaria desfavorablement la petició.”*

Setè.- El 13 de febrer del 2019 l'Alcaldessa va resoldre DENEGAR la llicència d'obres sol·licitada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU per instal·lació d'una nova posició de transformador i reforma parc 25 Kv a la subestació d'Adrall.

Vuitè.- El 15 de juliol del 2020 (entrada 489) es va rebre de la Confederación Hidrográfica del Ebro, resolució sobre petició d'autorització de treballs de millora a la subestació elèctrica d'Adrall, AUTORITZANT a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL a realitzar els TREBALS DE MILLORA A LA SUBESTACIÓ ELÈCTRICA D'ADRALL, situada a la parcel·la 59 del polígon 3.

Novè.- El 28 d'agost del 2020 (entrada 593) EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU va demanar llicència d'obres per executar dins de la Subestació Adrall el PROJECTE DE MILLORA MODIFICADA DE LA TRANSFORMACIÓ AT-MT I DEL PARC DE 25 Kv, amb aportació de Projecte i de còpia de l'informe de la C.H.E.

3. Vist l'informe favorable de l'arquitecte d'aquest ajuntament de dia 4 de setembre del 2020, còpia del qual s'adjunta.

En virtut de les facultats que em confereix l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i disposicions concordants en la matèria,

RESOLC:

1r. Atorgar la següent llicència d'obres:

Sol·licitant: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU

Ubicació de les obres: Parcel·la 59 del polígon 3, Subestació d'Adrall

Descripció de les obres: MILLORA MODIFICADA DE LA TRANSFORMACIÓ AT-MT I DEL PARC DE 25 Kv

2n. Fixar els següents terminis d'iniciació i finalització de les obres objecte de la llicència:

Termini per començar-les: 3 mesos

Termini per finalitzar-les: 24 mesos

3r. Comunicar que la llicència resta sotmesa al compliment de les següents condicions de caràcter general:

- a) La llicència s'atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de tercers, per la qual cosa no pot ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què es pugui incórrer en l'exercici de l'activitat autoritzada.
- b) El titular haurà de respectar el contingut exprés d'aquestes clàusules i, a més, el contingut implícit, que és el definit pel Pla d'ordenació urbanística municipal en la seva documentació tècnica i en les seves normes. No podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals en el silenci o insuficiència de contingut de la llicència.
- c) L'exemplar del projecte presentat prevaldrà sobre qualsevol altre.
- d) La concessió d'aquesta llicència no perjudica, en cap cas, autorització per a l'exercici d'activitats o obertura d'establiments, que hauran de ser objecte de llicència independent.
- e) No es podrà ocupar la via pública amb bastides i/o materials que impedeixin la normal circulació.
- f) La Llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis fixats en el punt 2n., no s'han començat o no s'han acabat les obres
- g) Si la Llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n demana i se n'obté una de nova.
- h) Els titulars d'una llicència urbanística tenen el dret d'obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, per la meitat del temps de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada i abans d'exhaurir els terminis establerts.

4rt. Comunicar l'aprovació de la liquidació de taxes així com les fiances corresponents

5è. Notificar aquesta resolució al titular de la llicència així com a tots els interessats en l'expedient.

El Pla de Sant Tirs, 9 de setembre del 2020.

L'alcaldesa