

NUM.	DESCRIPCIÓ	U	kW	CV	TOTAL POT. (kW)
1	Maquinària vending	1	0,300		0,300
2	Motors extracció pista poliesportiva 7.500 m³/h	4	2,500		10,000
3	Ascensor adaptat	1	7,500		7,500
4	Caldera d'A/C i acumuladors	1	2,500		2,500
5	Equips informàtics				4,750
6	Central d'alarma	1	0,100		0,100
7	Equips fluorescents (2x58W)	49	0,116		4,988
8	Equips fluorescents (1x58W)	100	0,058		5,800
9	Focus (400W)	42	0,400		16,800
10	Focus (150W)	6	0,150		0,900
11	Focus (150W) emergència	15	0,150		2,250
12	Làmpades incandescent	18	0,060		1,080
13	Equips fluorescents emergència	4	0,058		0,232
14	Enllumenat emergència	54	0,008		0,432
14	Endolls				32,368
TOTAL POTÈNCIA MAQUINÀRIA					90,000



SIMBOLOGIA			
Instal·lacions elèctriques			
	equips fluorescents (2x58W)		
	equips fluorescents (1x58W)		
	equips emergència fluorescent (1x36W)		
	focus emergència (150W)		
	focus (150W)		
	làmpades incandescent (100W)		
	enllumenat d'emergència		
	enllumenat d'emergència i senyalització		
	base d'endoll 16A/2		
	base de treball (2 endolls+2 telèfon+2 dades)		
	interruptor / commutador		
	quadre general de protecció, mesura i distribució		
	subquadre de control i protecció		
mesures correctores			
	central d'alarma		
	sirena d'alarma acústica		
	detectors termovelocimètrics		
	pulsadors d'alarma		
	extintor de pols polivalent (eficàcia 21A-183B)		
	extintor de CO2 (eficàcia 34B)		
	equip de mànegua (BIE-25)		
	hidrant		
pictogrames			
	EXTINTOR		PE O1
	extintor		PE O2
	BOCA D'INCENDIS		PE O4
	ALARMA IN-EN-DO		PG 34
	pulsador		PG 34
	SENSE SORTIDA		PP 05
	sense sortida		PE 05
protecció tancaments entre sectors			
	tancament EH-20		
	tancament EH-90		
altres			
	fàrmaciola		

