

| | | |
|-----------|---|--|
| Client: | PROVEÏMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA) A17063579 | |
| Obra: | AVINYONET DE PUIGVENTÓS I MAS PAU | |
| Adreça: | | |
| Població: | Avinyonet de Puigventós | |

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| Núm. d'obra: | C3581 | Z231270 |
| Expedient: | C23XP587 | Albarà: |
| Referència: | a) AVINYONET DE PUIGVENTÓS I MAS PAU | |
| Data de recepció: | 06/11/2023 | |
| Dates assaig/s: | Inici: 06/11/2023 | Final: 09/11/2023 |

Destinatari:

PROVEÏMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA)

C/Asturies, 9
17003 - GIRONA

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 09/11/2023

Full 1 de 2.

ACTA DE RESULTATS

TIPUS D'ASSAIG: Anàlisi de control dipòsit

DESCRIPCIÓ PUNT DE MOSTREIG: a) 32207 DIPÒSIT AVINYONET DE PUIGVENTÓS

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA: Aigua destinada al consum humà, en envàs de plàstic estèril de 1000 mL amb tiosulfat sòdic i envàs de plàstic de 500 mL, etiquetats i refrigerats.

PRESA DE MOSTRA: per Prodaisa **DATA:** a) 06/11/2023 **HORA:** a) 11:15 Paràmetres "in situ": a) Cl₂:0,6 mg/L Cl_T:0,7 mg/L

RESULTATS OBTINGUTS:

| ASSAIG | MÈTODE | UNITATS | RESULTAT | Valor paramètric RD 3/2023 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------|----------------------------|
| Color | PNT AG77-3 (Espectrofotometria UV-VIS) | mg/L Pt/Co | <4 | 15 |
| Olor a 25 ° C * | PNT MB78 | - | <1 | 3 |
| Sabor a 25 ° C * | PNT MB90 | - | <1 | 3 |
| pH | PNT AG33 (Electrometria) | u. de pH | 7,7 ± 0,2 | 6,5 - 9,5 |
| Conductivitat | PNTAG32 (Electrometria) | µS/cm a 20°C | 601 ± 60 | 2500 |
| Terbolesa | PNT AG38 (Nefelometria) | NTU | <0,3 | 0,8 (4,0 en xarxa) |
| Amoni | PNT AG52A (Espectrofotometria UV-VIS) | mg/L NH ₄ ⁺ | <0,10 | 0,50 |

Document signat digitalment. CECAM - Celrà NIF: B17612607

Tècnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 77616389Z

Data de la signatura: 09/11/2023

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori.
S'adjunta el valor de la incertesa dels paràmetres quantificables acreditats per ENAC.

Les inferioritats reportades a l'acta de resultats corresponen als límits de quantificació (LQ).

Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la LOPDGD, i les tracta per a mantenir una relació mercantil/comercial amb vostè. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicaran a tercers, a menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestació del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a CECAM, amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celrà o enviant un correu electrònic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamació pot acudir a agpd.es.

Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat a www.cecam.com.

Els termes i condicions d'aquest document són estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podrà revelar a un tercer qualsevol informació que s'inclouï sense la prèvia autorització per escrit de l'altre part en virtut d'aquest acord.

a) Informació aportada pel client i/o EC de la qual el laboratori no es fa responsable i no està emparada per l'acreditació ENAC.

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per l'acreditació ENAC.

| | | |
|-----------|--------------------------------------|--|
| Client: | PROVEÏMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA) | |
| | A17063579 | |
| Obra: | AVINYONET DE PUIGVENTÓS I MAS PAU | |
| Adreça: | | |
| Població: | Avinyonet de Puigventós | |

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| Núm. d'obra: | C3581 | Z231270 |
| Expedient: | C23XP587 | Albarà: |
| Referència: | a) AVINYONET DE PUIGVENTÓS I MAS PAU | |
| Data de recepció: | 06/11/2023 | |
| Dates assaig/s: | Inici: 06/11/2023 | Final: 09/11/2023 |

Destinatari:

PROVEÏMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA)

C/Asturies, 9
17003 - GIRONA

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 09/11/2023

Full 2 de 2.

ACTA DE RESULTATS

| ASSAIG | MÈTODE | UNITATS | RESULTAT | Valor paramètric RD 3/2023 |
|---|------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS | | | | |
| R. Coliforms Totals | UNE-EN ISO 9308-1:2014 | ufc/100 mL | 0 | 0 |
| R. <i>Escherichia coli</i> | UNE-EN ISO 9308-1:2014 | ufc/100 mL | 0 | 0 |
| R. Enterococs | UNE-EN ISO 7899-2:2001 | ufc/100 mL | 0 | 0 |
| R. <i>Clostridium perfringens</i> (incloses les espores) | UNE-EN ISO 14189:2017 | ufc/100 mL | 0 | 0 |
| R. microorganismes aerobis a 22°C | UNE-EN ISO 6222:1999 | ufc/mL | <1 | 10 ² |

Observacions:

Document signat digitalment. CECAM - Celrà NIF: B17612607
Tècnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 77616389Z
Data de la signatura: 09/11/2023

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori. S'adjunta el valor de la incertesa dels paràmetres quantificables acreditats per ENAC.

Les inferioritats reportades a l'acta de resultats corresponen als límits de quantificació (LQ).

Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relació mercantil/comercial amb vostè. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicaran a tercers, a menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestació del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a CECAM, amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celrà o enviant un correu electrònic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamació pot acudir a agpd.es.

Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat a www.cecam.com.

Els termes i condicions d'aquest document són estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podrà revelar a un tercer qualsevol informació que s'inclouï sense la prèvia autorització per escrit de l'altre part en virtut d'aquest acord.

a) Informació aportada pel client i/o EC de la qual el laboratori no es fa responsable i no està emparada per l'acreditació ENAC.

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per l'acreditació ENAC.