

Informe de resultats

Versió: 1 **Comanda:** 2023/152 **Data comanda:** 22/03/2023 **Tipologia:** Aigua **Subtipus:** Aigua consum
Client: CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA GARROTXA
Adreça: Ctra. de Riudaura , 94
Mostra: 2023/A-182 **Descripció:** 1u envàs plàstic 0.5L
Recepció: 22/03/2023 **Inici anàlisi:** 22/03/2023 **Fi anàlisi:** 27/03/2023

Informació aportada pel client

Descripció: PM_08 XARXA TAVIL ZS POLIGER
Ubicació: Punt xarxa Tavitl

Referència del client: AJ. SANT JAUME DE LLIERCA

Origen: Aigua consum - Abastament **Condicions de la mostra:** REFRIGERADA

Responsable presa: * Consorci SIGMA - Àrees de Medi Ambient i Salut Pública

CARACTERITZACIÓ DE L'AIGUA

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode	Incertesa
Calci	100 mg/L	108,0	mg/L	PNT/AG/11	22%
* Duresa total per càlcul	500 mg/L CaCO ₃	383	mg/L CaCO ₃	PNT/AG/11	
Magnesi	30 mg/L	27,4	mg/L	PNT/AG/11	28%
Potassi	10 mg/L	2,2	mg/L	PNT/AG/11	28%

Observacions:

- Aquest butlletí no es pot reproduir totalment o parcialment sense l'aprovació del Laboratori Polivalent de la Garrotxa.
- Aquest informe només afecta a la mostra tal i com es va rebre al laboratori.
- Valors paramètrics i anàlisi segons el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, el seu control i subministrament.
- El laboratori no es fa responsable de la informació aportada pel client.

Data informe: 03/04/2023

Tècnica de laboratori Isabel Presta

Responsable tècnica Marta Mercader



(* Mètode no emparat per l'acreditació ENAC

R242.Rev3