

**Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà**

Adreçat a: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
Assumpte: Valoració dels resultats analítics dels autocontrols de l'aigua de consum. Zones de subministrament de Sant Jaume de Llierca i Pla de Politger

Antecedents

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va sol·licitar el Programa Pt03 de DIPSALUT per a l'any 2023 *Suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà*. El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa verifica la qualitat sanitària de l'aigua a partir de la realització d'analítiques periòdiques, d'acord amb el què disposa la normativa vigent.

Els dies 27 de juliol de 2023 es va realitzar presa de mostres d'aigua de consum d'acord amb la planificació elaborada per a l'any en curs.

Fonaments de dret

Directiva (UE) 2020/2184 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà (DO sèrie L, núm. 435, de 23.12.2020).

Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, el seu control i subministrament (BOE núm. 9, d' 11 de gener de 2023).

Informe

L'aptitud de l'aigua pel consum humà es valora d'acord amb el compliment dels resultats analítics obtinguts a les mostres amb els valors paramètrics indicats a l'annex I del Reial Decret 3/2023:

Z SUBMINISTRAMENT	PUNT MOSTREIG	TIPUS	APTITUD	INCOMPLIMENTS/ ANOMALIES
PLA DE POLITGER	PM_08 Xarxa TAVIL	ACP	Apta	

(ACP) Anàlisi de control completa

Segons l'anterior registre i el butlletí de resultats emès, l'aigua es pot considerar **apta per al consum humà** en el punt de mostreig controlat.

Pel que fa a les analítiques de Colífags somàtics realitzades d'acord amb el **Control operacional** definit a la part B de l'Annex II del Reial Decret 3/2023, els resultats compleixen amb els valors paramètrics de referència.

Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594

www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat – NIF P-6700007-E



Z SUBMINISTRAMENT	PUNT MOSTREIG	TIPUS	RESULTAT UFP/100ml	VALOR REFERÈNCIA UFP/100ml
SANT JAUME DE LLIERCA	PM_Pou nou del Llierca (del pont)	ColSom	0	50
SANT JAUME DE LLIERCA	PM03_Dipòsit Bosc d'en Puig	ColSom	0	0

(ColSom) Colifags somàtics

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica

Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594

www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E