

Informe de resultats

Versió: 1 **Comanda:** 2023/299 **Data comanda:** 12/06/2023 **Tipologia:** Aigua **Subtipus:** Aigua consum
Client: CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA GARROTXA
Adreça: Ctra. de Riudaura , 94
Mostra: 2023/A-412 **Descripció:** Pot PVC Radioactivitat 2L amb Tap
Recepció: 12/06/2023 **Inici anàlisi:** 12/06/2023 **Fi anàlisi:** 03/07/2023

Informació aportada pel client

Descripció: PM_07 FONT C/ MAJOR ZS ST JAUME
Ubicació: Carrer Major de Sant Jaume de Llierca

Referència del client: AJ. SANT JAUME DE LLIERCA

Origen: Aigua consum - Abastament **Condicions de la mostra:** REFRIGERADA

Responsable presa: Consorci SIGMA - Àrees de Medi Ambient i Salut Pública

DETERMINACIONS IN-SITU (aportades pel client)

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode
Clor residual lliure (det.externa)		0,56	mg/L	
Clor total (det.externa)		0,66	mg/L	

SUBSTÀNCIES RADIOACTIVES

Paràmetre	Valor Paramètric	Resultat	Unitats	Mètode
# Activitat alfa total	0,1 Bq/L	0,04	Bq/L	#
# Activitat beta resta	1,0 Bq/L	<0,02	Bq/L	#
# Dosi indicativa estimada	0,10 Bq/L	<0,1	mSv/any	#

Observacions:

- # Analítiques contractades a un laboratori extern, amparades per l'acreditació ENAC n°103 / LE268(informe d'anàlisi a disposició del client).
- Aquest butlletí no es pot reproduir totalment o parcialment sense l'aprovació del Laboratori Polivalent de la Garrotxa.
- Aquest informe només afecta a la mostra tal i com es va rebre al laboratori.
- Valors paramètrics i anàlisi segons el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, el seu control i subministrament.
- El laboratori no es fa responsable de la informació aportada pel client.

Data informe: 06/07/2023

Tècnica de laboratori Isabel Presta

Responsable tècnica Marta Mercader



SIGNATURES
1.- Marta Mercader Aulinas (Responsable tècnica) el 07/07/2023 8:56
2.- Isabel Presta Bataller (Tècnica de laboratori) el 07/07/2023 9:28

Codi segur de Verificació: 08a4a6ce4c6145d6b7a39d461a3fde76
Data d'impressió: 07/07/2023
Pàgina 1 de 1