

Adreçat a: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
Assumpte: Valoració dels resultats analítics dels autocontrols de l'aigua de consum
Zones de subministrament de Sant Jaume i de Pla de Poliger

Antecedents

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va sol·licitar el Programa Pt03 de DIPSALUT per a l'any 2025 *Suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà*. El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa verifica la qualitat sanitària de l'aigua a partir de la realització d'analítiques periòdiques, d'acord amb el què disposa la normativa vigent.

El dia 24 de febrer de 2025 es va realitzar presa de mostres d'aigua de consum d'acord amb la planificació elaborada per a l'any vigent.

Fonaments de dret

Directiva (UE) 2020/2184 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà (DO sèrie L, núm. 435, de 23.12.2020).

Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, el seu control i subministrament (BOE núm. 9, d' 11 de gener de 2023).

Informe

L'aptitud de l'aigua pel consum humà es valora d'acord amb el compliment dels resultats analítics obtinguts a cada mostra amb els valors paramètrics indicats a l'annex I del Reial Decret 3/2023:

ZONA SUBMIN.	PUNT MOSTREIG	TIPUS	APTITUD	INCIDÈNCIES
SANT JAUME	PM03_Dipòsit Bosc d'en Puig 550m ³	ACN	Apta	
PLA POLIGER	PM08_Xarxa Taviil	ACN	Apta	

(ACN) Anàlisi de control

Segons l'anterior registre i els butlletins de resultats emesos, l'aigua es pot considerar **apta per al consum humà** als punts de mostreig controlats.

Control operacional

Pel que fa al *Control operacional* definit a la part B de l'Annex II del Reial Decret 3/2023, s'ha fet analítica de Colifags somàtics.

ZONA SUBMIN.	PUNT MOSTREIG	TIPUS	RESULTAT UFP/100ml	VALOR REFERÈNCIA UFP/100ml
SANT JAUME	PM_Captació Miana	ColSom	0	50
SANT JAUME	PM03_Dipòsit Bosc d'en Puig 550m ³	ColSom	0	0

(ColSom) Colífags somàtics

D'acord amb els resultats de l'anterior taula, totes les mostres de captacions i de sortida de dipòsits compleixen amb els valors paramètrics de referència.

Caracterització de l'aigua

Els paràmetres analitzats per a la *Caracterització de l'aigua* definits a l'Annex II del Reial Decret 3/2023 tenen com a objectiu facilitar al ciutadà les característiques generals de l'aigua.

ZONA SUBMIN.	PUNT MOSTREIG	TIPUS	RESULTAT
SANT JAUME	PM02_Font St. Francesc	CA	Compleix
PLA POLIGER	PM08_Xarxa Tavil	CA	Compleix

(CA) Caracterització aigua

Els resultats obtinguts compleixen amb els valors definits a la part F de l'Annex I del Reial Decret 3/2023.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica